240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No：2025-S-02700

检验类型：3月月检

样品名称：直饮水

受检单位：上海市徐汇区康宁科技实验小学

检验类别：委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail：pince@pin-ce.com

电话：（021）33587967

传真：（021）33587969

检 验 检 测 报 告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市徐汇区康宁科技实验小学	邮编	/
地址	上海市徐汇区康健新村街道浦北路21弄43号	电话	13524847222
生产单位	/		
抽样日期	2025年03月01日	抽样人员	陈娅琴、索文军
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2025年03月01日	报告完成日期	2025年03月06日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》、GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》的要求。 签发日期：2025年03月06日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

品测（上海）检测科技有限公司 检验检测专用章

编制：尹银桃　　审核：张凡凡　　批准：梁爱勇

检 验 检 测 报 告

样品编号：2025-S-02700-1 直饮水　　[抽样地点：教学楼1楼南]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	耗氧量(CODMn法，以O_2计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.59	合格
5	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

---转下页--

样品编号：2025-S-02700-2 直饮水　　[抽样地点：教学楼1楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	11	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	耗氧量(**COD_{Mn}**法，以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.77	合格
5	余氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-02700-3 直饮水　　[抽样地点：教学楼2楼南]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	耗氧量(**COD_{Mn}**法，以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.68	合格
5	余氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.12	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-02700-4 直饮水　　[抽样地点：教学楼2楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	耗氧量(**COD_{Mn}**法，以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.55	合格
5	余氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.10	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-02700-5 直饮水　　[抽样地点：教学楼3楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	耗氧量(**COD$_{Mn}$**法，以**O_2**计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.61	合格
5	余氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-02700-6 直饮水　　[抽样地点：教学楼3楼南]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	耗氧量(**COD_{Mn}**法，以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.71	合格
5	余氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-02700-7 直饮水　　[抽样地点：教学楼4楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度 **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	耗氧量(**COD_{Mn}**法，以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.80	合格
5	余氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.13	合格

---转下页--

---接上页--

样品编号：2025-S-02700-8 水源水　　［抽样地点：对照实验］

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 **CFU/mL**	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 **MPN/100mL**	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	浑浊度(散射浑浊度单位) **NTU**	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
4	高锰酸盐指数(以O_2计) **mg/L**	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.80	合格
5	总氯 **mg/L**	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.29	合格

---报告结束--